

Nr sprawy: GOKSIR/ZO-7/2017

Mielnik, 06.04.2017r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn.:

### „Zakup agregatu prądowórczego”

#### 1. Przedmiot i opis zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądowórczego w wersji obudowanej – zamkniętej do pracy na zewnątrz. Dedykowany jako agregat przewoźny z podwoziem jezdnym.
- 2) Opis zamówienia:

### Wymagane minimalne parametry techniczne

**Agregat prądowórczy wraz z przyczepą –podwoziem jezdnym o n/w parametrach**

<b>Agregat:</b>	
Częstotliwość	50Hz
Moc znamionowa P.R.P. ( $\cos \phi = 0,8$ ) 3~	Od 120 kva do 150 kVa
Napięcie	230V/400V
Prąd nominalny	od 130 A do 180 A
Obroty	ok. 1500 obr/min
Licznik motogodzin	Tak
Data produkcji agregatu	2016r.
<b>Prądnica:</b>	
Typ prądnicy	Synchroniczna bezszczotkowa
Stopień ochrony	IP 21
Stabilność napięcia	+/- 1%
System kontroli	Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR)
Klasa izolacji	H
<b>Silnik:</b>	
Typ silnika	Wysokoprężny - DIESEL
Emisja spali	STAGE 3A
Grzałka bloku silnika	Tak
Moc nominalna silnika do	do 110 kW
Stabilizacja obrotów	+/- 2 %
<b>Chłodzenie:</b>	
Rodzaj chłodzenia	Ciecz
Smarowanie	Ciśnieniowe - olej

Czujnik oleju	Tak
<b>Zapłon:</b>	
Rozruch	elektryczny
<b>Paliwo:</b>	
Rodzaj paliwa	ON-DIESEL
Czas pracy na pełnym zbiorniku	min. 10 h
<b>Konstrukcja:</b>	
Struktura	Zabudowany
Spełnia wymagania dyrektywy 2000/14/WE dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń	Tak
Przyłącze elektryczne	Gniazdo 128 A – 1 szt. na stałe zamontowane w agregacie,  Gniazdo 32 A – 2 szt.  Gniazdo 16 A – 1 szt.  Gniazdo 4 szt./230V  Wykonane w formie rozdzielni na przedłużaczu o długości 10 metrów zakończone wtykiem 125A z odpowiednim zabezpieczeniem przeciążeniowym lub zamontowane na stałe w agregacie.
<b>Agregat:</b>	
<b>Podwozie jezdne:</b>	
<b>Sprzęg</b>	dyszel prosty regulowany o zmiennej wysokości sprzęgu z zaczepem oczkowym DIN, oraz kulowym o DMC 2600 KG
<b>Zawieszenie</b>	2 osie
<b>Koła</b>	4 szt. z obręczami stalowymi i ogumieniem oraz 1 koło zapasowe, 1 szt. koło podporowe i 4 szt. podpory stabilizujące
<b>Oświetlenie</b>	Zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym

2. Termin realizacji zamówienia do **21.04.2017r.**

3. Warunki dodatkowe stawiane Wykonawcom:

- a) przedmiot zamówienia winien posiadać wymogi i dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. wymagane atesty oraz certyfikaty, opis techniczny agregatu w języku polskim (karta katalogowa potwierdzająca parametry agregatu, DTR, instrukcja obsługi w języku polskim,

- b) agregat powinien posiadać zbiornika paliwa, zapewniający minimum **10 godzin** ciągłej pracy przy 100 % obciążeniu,
  - c) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przez pracowników posiadających wymagane przez prawo energetyczne świadectwa kwalifikacyjne stosowne do przedmiotu zamówienia,
  - d) termin udzielonej gwarancji nie krótszy niż przez okres **od 24 do 36** miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejny okres.
- 4. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia w ust.1.
  - 5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **21.04.2017** roku do godz. **12:00** w siedzibie Zamawiającego tj. **Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik**
  - 6. Czas realizacji zamówienia do dnia **30.05.2017r.**
  - 7. Termin płatności – do **14 dni** od daty podpisania protokołu odbioru i wpływu faktury do Zleceniodawcy.
  - 8. Osoba do kontaktu – **Michał Baranowski** – tel. : **535-992-208**
  - 9. GOKSIR może unieważnić nabór ofert bez podania przyczyn.

Załączniki:

- 1. Formularz ofertowy
- 2. Umowa

DYREKTOR  
*mgr Michał Baranowski*